



Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerksgasse 11 / 8045 Graz; Tel.: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at



Trinkwasseruntersuchung - Prüfbericht

Auftraggeber: Marktgemeinde Feldkirchen,
Triesterstrasse 57
8073 Feldkirchen/Graz



Berichtsnummer.:
180012-01

Projekt: Trinkwasseruntersuchung	
Probenahmestelle: P3 Hausanschluss Reinhard Kasper; Siegfried-Markus-Gasse 8	
Entnahmestelle: Ortsnetz	
Entnahmearart: Entnahmehahn (DIN ISO 5667; EN ISO 19458)	
Probenahmedatum: 24.01.2018	Probenübernahme am: 24.01.2018
Probennehmer: Stelzl Mario	
Probentyp: Trinkwasser nativ	Art der Aufbereitung: keine
Probennummer: 180012/01	Prüfungszeitraum: von 24.01.2018 bis 29.01.2018

Untersuchungsergebnisse

Routinemäßige Kontrolle

Parameter	Messwert	Einheit	Messsicherheit	Grenzwert	Verfahren
Farbe, sensorisch	farblos	—			ÖN M 6220
Trübung, sensorisch	klar	—			ÖN M 6220
Geruch, sensorisch	geruchlos	—			ÖN M 6220
Geschmack, sensorisch	n.a.	—			ÖN M 6220
Wassertemperatur (vor Ort)	6,6	°C	± 0,7	IPW: 25	DIN 38404-4
el. Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	739	µS/cm	± 20		ÖNORM EN 27888
el. Leitfähigkeit bei 20°C	665	µS/cm			ÖNORM EN 27888
pH-Wert (vor Ort)	7,50	—	± 0,02	IPW: 6,5-9,5	ÖNORM EN ISO 10523
KBE bei 22°C	0	KBE/ml		IPW: 100	ÖNORM EN ISO 6222
KBE bei 37°C	0	KBE/ml		IPW: 20	ÖNORM EN ISO 6222
Escherichia coli	0	KBE/100ml		PW: 0	DIN EN ISO 9308-1
coliforme Bakterien	0	KBE/100ml		IPW: 0	DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken	0	KBE/100ml		PW: 0	ISO 7899-2

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung.

* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = größer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Hinweis: Die erhobenen Daten werden im Einverständnis des Auftraggebers digital in die WIS-Datenbank der Landesregierung übermittelt

Meinungen und Interpretationen:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfüllt.

Graz, am 29.01.2018

Dipl. Ing. Dr. Harald Schmolzer
zeichnungsberechtigt für die Prüfstelle

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter "Probenahmestelle bzw. Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe. Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gültig sind nur Berichte auf Papier, original oder digital unterfertigt bzw. vollständige Kopien des Originalberichtes.